

PROJENİN ADI VE KREDİ NO:	ANTALYA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU VE ATIKSU YÖNETİMİ PROJESİ KREDİ NO:8843-TR ALT KREDİ NO:03
SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:	LOT.1 CCTV KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI ALIMI LOT.2 FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANLARI VE TAM DONANIMLI FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI ALIMI ASAT3-G4

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar"a ait hükümler, İhale Dokümanındaki bazı durumlara gerekli açıklamaların sağlanması için, ihale dokümanının açıklanması için son başvuru tarihinden önce müstakbel teklifçiler tarafından yazı ile iletilen açıklama taleplerine cevap olarak düzenlenmiştir.

SORULAR VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO.2

No.	İhale Dokümanı Sayfa No.	İhale Dokümanındaki ilgili Maddesi	Müstakbel Teklifçinin Soru veya Açıklama Talebi	İşverenin Yanıtı	İhale Dokümanına Zeyilname Gerekliyor EVET veya HAYIR (Eğer "EVET" ise Değişiklik Numarasını Belirtiniz)
1	Sayfa 16 Sayfa 34	<ul style="list-style-type: none"> Kısım 1. Bölüm I – Teklif Sahibine Talimatlar (TST) – Madde TST 17.2 (a) Kısım 1. Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) – Madde TST 17.2 (a) Kısım 1. Bölüm IV. – Teklif Formları – Teklif Mektubu – Madde (I) 	<ul style="list-style-type: none"> Sizden gelen yanıtlar üzerine ilgili imalatçı firmalarla temasa geçildi. Bazı firmalar salgından dolayı, Apostil onayını alamayacaklarını belirtiyorlar. Ayrıca bazı firmalar ise “İMALATÇI İZİNİ” belgesi içinde yer alan “Yukarıda adı geçen şirket tarafından teklif edilen Mallar ile ilgili olarak Sözleşme Genel Hükümleri Madde 28 hükümleri uyarınca tam garanti ve güvencemizi veriyoruz.” şeklinde güvenceyi ilgili ihale şartnamesi ve sonrasında sözleşmenin bütünlüğünün kendilerine nasıl sorumluluklar getireceğini tam olarak bilemeyeceklerinden ve Türkiye Tam Yetkili Distribütörün gerekli garantiyi sağlamasından dolayı “Madde 28 hükümleri ile ilgili garanti ve güvence verilmesi” kısmının kaldırılmasını veya “Yetkili Satıcı ve Servis veya Distribütörlük Belgesi”nin sunulmasını talep etmekte. Bunun için de bize şu şekilde açıklamada bulunuyorlar; Türkiye’de servisi de kapsayan yetkili 	<p>Covid-19 Pandemi süreci sebebiyle: İmalatçı izin belgesi için ihale dokümanında yer alan formatın apostil işlemlerinde yaşanacak olası gecikmeler dikkate alınarak; ihale dokümanında yer alan imalatçı izin belgesinin noter onaylı olarak ve imalatçının kendi formatında apostilli izin belgesiyle desteklenecek şekilde sunulması uygun olacaktır.</p>	HAYIR

distribütörümüzünüz ve bununla ilgili Apostill onaylı belgemiz sizde mevcut. Dolayısıyla yetkili kişilerce imzalandığı resmi olarak onaylanmış (apostil tasdikli) Distribütörlük belgesi sunmamızın “İmalatçı İzni” belgesi içinde istenilenleri yeterince karşıladığı ve kapsadığını belirtiyorlar.

Katılımcıların sundukları her ürünün Türkiye’de genel yetkili satıcı ve servis veya distribütörü olmamaları durumu söz konusu. Şartnamede istenilen İmalatçı İzni’nin bu konumda ürün sunan firmaların teklif ettikleri ürünler için vermeleri uygun olacaktır.

Sorular ve Açıklama Taleplerine Yanıtlar No: 01 / No.4 : de Apostill ifadesinin tamamen kaldırılarak verilen yanıtın değiştirilmesi talep ediyoruz.

Sorular ve Açıklama Taleplerine Yanıtlar No: 01 / Yanıt No.4 :

İmalatçı Yetki formu (üzerinde gerekli açıklamalar verilmektedir) ve/veya Yetkili Distribütörlük belgesi sunulacaktır.

- 27.04.2021 tarihli AL-71-2021-0425-D sayılı yazınızın, sorular ve açıklama taleplerine yanıtlar NO.1 ekinde 4 numaralı maddede yer alan “Yurtdışından temin edilecek dökümanlar için apostil tasdikli, yurt içinden temin edilecek dökümanlar için ilgili belgeyi imzalayan kişinin imza atmaya yetkili olduğunu kanıtlayacak belge ve imza sirküleri, belge ile birlikte sunulacaktır.” açıklamanıza istinaden; Pandemi sürecinde olmamızdan kaynaklı, yurtdışında bulunan üretici firmalardan sizin formatınızda talep edilecek belgelere, apostil tasdik şerh işleminin ihale tarihine kadar yetişmesinin mümkün olmayacağını, ihale tarihinden sonra ne zamana kadar tamamlanabileceğine dair net bilgiler alamadığımızı ve bazı içeriklerden kaynaklı üreticilerimizin bu işlemi yapmaya sıcak

			<p>bakmadıklarını belirtmek isteriz. Bu sebeple; elimizde bulunan 4734 sayılı kanunda geçerliliği olan yetkili satıcı ve servisi olduğunu kanıtlayan apostil tasdik şerhi taşıyan belgelerimizin geçerli kılınmasını talep ederiz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu cevabın tamamen geri çekilmesini ve üretici tarafından kaşe/imza yapılan belgelerin geçerliliğinin devam ettirilmesini arz ederiz. Bu belgeleri temin edemiyoruz. 		
2	<p>Sayfa 42 Sayfa 44</p> <ul style="list-style-type: none"> Kısım 1. Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri – Madde 3.1.1.(b)/iv/5 Kısım 1. Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri – Madde 3.1.2.(b)/iv/5 	<ul style="list-style-type: none"> LOT1-3.1.1)b)iv)5) maddesinde yer alan; “Şasi araç üreticisinin, ilgili Bakanlıđından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve servis listesi” maddesinin; “Şasi araç üreticisinin veya yetkili satıcısının ilgili Bakanlıđından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE hizmet yeterlilik belgesi ve servis listesi” şeklinde deđiştirilmesini talep ediyoruz. LOT2-3.1.2)b)iv)5) maddesinde yer alan; “Şasi araç üreticisinin, ilgili Bakanlıđından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve servis listesi” maddesinin; “Şasi araç üreticisinin veya yetkili satıcısının ilgili Bakanlıđından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE hizmet yeterlilik belgesi ve servis listesi” şeklinde deđiştirilmesini talep ediyoruz. <p>Açıklama: Araç üreticilerinden böyle bir belgeyi almak mümkün görünmüyor. Görüştüğümüz tüm araç üreticileri konu ile kesinlikle ilgilenmedi ve yardımcı olamayacaklarını söylediler. Yalnızca yetkili satıcılarından temin etmek mümkün olabileceđi için deđiştirilmesi önem arz etmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kısım 2’de yer alan, LOT1-3.1.1)b)iv)5) maddesi ve Kısım 2’de yer alan, LOT2-3.1.2)b)iv)5) maddesi; Şasi araç tedarikçisinin, ilgili Bakanlıđından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve servis listesi şeklinde deđiştirilmesini arz ederiz. 	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.1	EVET	

3	Sayfa 72	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – 1. CCTV Kanal Görüntüleme Aracı – Madde 1.17	<p>Bu kapsamında alımı düşünülen araç ve ekipman ihale hazırlık süreci, proje kapsamında uzun olabilmekte ve araç ve ekipman özelliklerinde değişiklikler olabilmektedir. Mevcut maddedeki ölçülerle ilerlendiğinde yaptığımız piyasa araştırması sonucunda bazı araçların özelliklerinde değişiklikler olduğu; buna bağlı olarak örneğin Mercedes ve diğer bazı Panelvan araçları sunamayacağımız anlaşılmaktadır. Ayrıca bu kısımda yazılan araç teknik özellikleri sebebiyle “TAM DONANIMLI FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI” ve “CCTV KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI” farklı Marka araçlar olabilecek. Burada değişimin yapılması durumunda CCTV Sistemine daha uygun ve daha fazla marka ve model Panelvan teklif edilebilecektir. Aynı durum “TAM DONANIMLI FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI” için de geçerlidir. Bunun yanı sıra her iki lot için aynı marka araçların teklif edilebilmesi mümkün olduğunda araçların İdare’ye teslimi sonrasında; rutin bakım, servis kolaylığı ve maliyet açısından İdare avantaj sağlayabilecektir.</p> <p>DEĞİŞİKLİK TALEBİ: I. LOT.1 CCTV KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI 1. KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI PANEL VAN MINİBÜS: 1.17. Aracın yük bölmesinin yüksekliği en az 1.700 mm en fazla 1.850 mm olacaktır. Araç yük bölümü uzunluğu en az 3200 mm ve iç hacmi en az 14 m³, en fazla 15,5 m³ olacaktır.”</p>	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.2	EVET
4	Sayfa 83	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – 1. CCTV Kanal Görüntüleme Aracı – Madde 5.11.	<ul style="list-style-type: none">Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gerekliliklerde; LOT1-5.11 maddesinde yer alan; “Dedektör darbelere dayanıklı sert plastik malzemeden imal edilmiş taşıma çantası ile teslim edilmelidir. Dedektör Bluetooth özelliği ile Android ve IOS akıllı telefonlara ve tabletlere bağlanıp veri aktarabilmelidir. GIS ve Google Map yazılımları üzerinden bu cihazlarla haritalama yapabilmelidir. Dedektör farklı marka	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.3	EVET

			<p>2.9. Alıcı ünite ekranı en az 2" FSTN, 240 x 128 piksel led arka aydınlatmaya sahip olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alıcı ünite ekranı 2" 200x96 piksel çözünürlüğe sahip olmalıdır şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 		
7	Sayfa 88	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 3.6.	<ul style="list-style-type: none"> LOT2-3.6 maddesinde yer alan; "Farklı iki algılayıcı kullanılarak Ø13mm ile Ø5000mm çaplı borularda ölçüm yapabilecektir" ibaresinin; "Farklı iki algılayıcı kullanılarak Ø25mm ile Ø4000mm çaplı borularda ölçüm yapabilecektir" şeklinde değiştirilmesini talep ediyoruz. Açıklama: Kurumunuzda 25mm'den daha küçük ve 4000mm'den daha büyük borular kullanıldığını pek düşünmüyoruz. 2 farklı algılayıcı olarak da sınırlandırıldığı için bu maddeyi karşılamak zorlayıcı oluyor. Farklı iki algılayıcı kullanılarak Ø32mm ile Ø5000mm çaplı borularda ölçüm yapabilecektir şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.5 ve Madde No.6	EVET
8	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 8.15.	<ul style="list-style-type: none"> ASME daha çok; Basınçlı Kaplar, Buhar Kazanları ve Güç Borulama sistemleri, Nükleer Endüstri, Emniyet valfleri, Transport tankları, Elyaf Takviyeli Basınçlı Kap ve Borular, Alev Duman Borulu Kazanlar, Döküm Kazanlar gibi çok değişik ürün guruplarının fabrika ve şantiye alanlarındaki tasarım, üretim, muayene ve kontrolüne ilişkin standart ve sertifikasyon ile ilgili. 3A da anlayabildiğimiz kadarıyla hijyen ile alakalı. Bizim sunduğumuz basınç kaydediciler; basınçlı kaplar, kazanlar ve bunların bağlantı boruları gibi sistem içinde su tutan, geçiren bir enstrüman değil. Çok küçük bir yüzey (bağlantı dişlisi, bu da kir pas tutmaz yapıda) ölçüm yapılacak boruda su kolonu ile temas etmekte. Ürünümüzün ASME 3A hassasiyetine ilişkin bir sertifikasyonu bulunmamakta. Piyasadaki belli başlı ürünlerde de bu standardı görememekteyiz. 	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.7	EVET

			<p>ASME standardın yerine üreticinin en azından belli bir standartta olduğunu gösteren ISO 9001:2015 sertifikalı olması daha muhtemeldir. Bu sebeplerden dolayı bu maddenin değişimini bilgilerinize sunuyoruz.</p> <p>8.15. CE’li ve üreticisi ISO 9001:2015 sertifikalı olacaktır.</p> <p>Veya</p> <p>8.15. Ürün CE’li olacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOT2-8.15 maddesinde yer alan; “ASME 3A hassasiyet sınıfı ve CE’li olacaktır” ibaresinin; “CE belgesine sahip olacaktır” şeklinde değiştirilmesini talep ediyoruz. <p>Açıklama: ASME 3A sınıfı her üretici tarafından bilinen ve tanınan bir sınıf değildir. Kullanımla ilgili herhangi özel bir avantaj da oluşturmamaktadır. Çok az sayıda belki de yalnızca tek ürünün karşıladığı düşüncesindeyiz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yalnızca CE’li olacaktır şeklinde değiştirilmesini veya maddenin tamamen kaldırılmasını arz ederiz. 		
9	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.3.	<ul style="list-style-type: none"> • LOT.2 9. TAM DONANIMLI FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI TEKNİK ÖZELLİKLERİ ile ilgili aşağıda belirtilen 9.11., 9.12., 9.14, 9.16., 9.17., 9.18. ve 9.23. maddelerin hepsinin birlikte değerlendirilmesinin farklı karmaşıklıkların oluşmaması adına önemi bilgilerinize sunulur. Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya istinaden; <p>9.3. Motor hacmi en az 1900 cc en fazla 2300 cc olacaktır.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOT2- 9. 3 Maddesinde yer alan; “Motor hacmi en az 1995 cc en fazla 2000 cc olacaktır” ibaresinin; “Motor hacmi en az 1900 cc olacaktır” şeklinde değiştirilmesini talep ediyoruz. <p>Açıklama: Birden fazla aracın şartnameyi karşılayabilmesi için bu ifadenin düzeltilmesi için gereğini rica ederiz.</p>	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.8	EVET

10	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.7.	<ul style="list-style-type: none"> Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya istinaden; 9.7. Motor en az 380 Nm-tork verebilme kapasitesinde olacaktır. Motor en az 375 Nm tork verebilme kapasitesinde olacaktır şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 	Madde uygulanmayacaktır. Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.9	EVET
11	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.11.	Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya ilaveten; aracın içerisine yapılacak ofis donanımı ve yerleştirilecek ekipmanların uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve kullanım esnasında kolayca ulaşılabilmesi amacıyla; 9.11 Aracın yük bölmesinin yüksekliği en az 1.700 mm en fazla 1.850 mm olacaktır. Aracın iç hacmi en az 14 m ³ , en fazla 15,5 m ³ olacaktır.	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.10	EVET
12	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.12.	Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya istinaden; 9.12. Aracın kargo bölümünün arka kapısı en az 1.550 mm genişlikte ve en az 1.700 mm yüksekliğinde olacaktır. Aracın kargo bölümünün yan kapısı en az 1250 mm genişliğinde ve 1.700 mm yüksekliğinde olacaktır.”	Madde uygulanmayacaktır. Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.11	EVET
13	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.14.	Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya ilaveten; aracın içerisine yapılacak ofis donanımı ve yerleştirilecek ekipmanların uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve kullanım esnasında kolayca ulaşılabilmesi amacıyla; 9.14. Aracın azami uzunluğu en fazla 7,400 mm olacaktır.	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.12	EVET
14	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.16.	Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya ilaveten madde 9.15’de Araç dingilleri toplam minimum taşıma kapasitesinin belirtilmiş olması; 9.16. Ön ve arka aksların toplam kapasitesi ekipmanlar ve ilave donanımlar dahil aracın toplam ağırlığın yasal sınırlar içinde taşıyacak kapasitede olacaktır.	Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.13	EVET

15	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.17.	Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya ilaveten; Aracın içerisine yapılacak ofis donanımı ve kaçak tespit ekipmanlarının uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve kullanım esnasında kolayca ulaşılabilmesi amacıyla; 9.17. Araç dingil açıklığı en az 3.300 mm en fazla 4.400 mm arasında olacaktır. Arka dingil merkezinden araç en arka noktasına olan mesafe en fazla 2.030 mm olacaktır.”	Madde uygulanmayacaktır. Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.14	EVET
16	Sayfa 100	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.18.	Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya ilaveten; Aracın içerisine yapılacak ofis donanımı ve kaçak tespit ekipmanlarının uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve kullanım esnasında kolayca ulaşılabilmesi amacıyla; 9.18. Aracın tavan üstü yüksekliği yerden en fazla 2.750 mm olacaktır.	Madde uygulanmayacaktır. Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.15	EVET
17	Sayfa 101	Kısım 2. Bölüm VII Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler – Teknik Şartname – II. Fiziki Kaçak Arama Ekipmanları ve Tam Donanımlı Fiziki Kaçak Arama Aracı – Madde 9.23.	<ul style="list-style-type: none"> • Yukarıda Sıra No: 1 ile aynı açıklamaya istinaden; 9.23. Yakıt deposu en az 70 litre olacaktır. • Yakıt deposu en az 65 litre olacaktır şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 	Madde uygulanmayacaktır. Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.16	EVET